

Dąbrowa Górnicza, dnia 02.03.2022r.

**Odpowiedz na pytanie - STER-MED Sp. z o.o. z dnia 11.02.2022r.**

**Odpowiedź:**

Wynajmujący dopuszcza możliwość transportu wózków z materiałem korytarzem Szpitala przyległym bezpośrednio do punktu przyjęć materiału brudnego i sterylnego.

Wynajmujący informuje, iż istniejąca przewiązka widoczna na przekazanej dokumentacji (rzut piwni bud. „O”) ma bezpośrednie połączenie ze „starą” częścią Szpitala na poziomie parteru z wyjściem bezpośrednio na zewnętrzny dziedziniec. W/w przewiązka stanowi jedyną wewnętrzną drogę transportu asortymentu brudnego i sterylnego. Wynajmujący nie dopuszcza prowadzenia dostaw i odbioru materiałów zarówno skażonych jak i sterylnych poprzez hol główny budynku „O” na poziomie parteru.

**Zapytanie do przetargu:**

Przetarg nieograniczony na najem na okres 10 lat

powierzchni Szpitala 421 m2 położonej w Dąbrowie Górniczej

przy ul. Szpitalna 13 z przeznaczeniem na prowadzenie Centralnej Sterylizacji


Zamawiający w dokumencie Program Funkcjonalno – Użytkowy zapisał:

Wynajmujący nie dopuszcza prowadzenia dostaw i odbioru materiałów zarówno skażonych jak i sterylnych poprzez hol główny budynku. Na rysunku nr 2 „Inwentaryzacja obecnego stanu zainwestowania - piwnice” wskazał preferowane wejście zewnętrzne do sterylizatorni, jednakże dopuszcza inne rozwiązania po pisemnej akceptacji.

Podczas wizji lokalnej w dn. 09.02.2022 r. stwierdziliśmy, że prowadzenie dostaw materiałów skażonych od klientów zewnętrznych i odbiór sterylnych przez sugerowane wejście będzie utrudnione pod względem logistycznym i nie do końca zgodne z przepisami sanitarnymi.

Wejście to prowadzi do korytarza pomieszczeń sterylizacji od strony czystej, a transport skażonego materiału będzie odbywał się przez wewnętrzny korytarz sterylizacji. Należy też zwrócić uwagę, że wózki z materiałem będą transportowane przez kilkanaście metrów przez teren otwarty podczas różnych zdarzeń pogodowych (deszcz, śnieg). Również transport wózków z materiałem sterylnym będzie odbywał się przez teren otwarty. Dodatkowym problemem są schody, które będą utrudnieniem podczas transportu wózków z materiałem skażonym i sterylnym.

Czy wobec powyższego Zamawiający zmieni zapis i zezwoli na transport wózków z materiałem klientów zewnętrznych korytarzem szpitalnym ( naszym zdaniem nie jest to hol główny budynku) przyległym bezpośrednio do punktu przyjęć materiału brudnego i punktu wydania materiału sterylnego?

  
Dziękuję za odpowiedź.  
mgr Agnieszka Kocot