

**DYREKCJA ZAGŁĘBIOWSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII
SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. SZ. STARKIEWICZA
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ, UL. SZPITALNA 13
OGŁASZA**

**„Drugi pisemny przetarg na sprzedaż kotłów parowych warzelnych będących
własnością Szpitala”**

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny, im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Szpitalna 13.

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w dniu **21.08.2024r.** o godz. **10⁰⁰** przez komisję przetargową. Termin związania ofertą Sprzedający określa na 30 dni.

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:

Przedmioty przetargu można obejrzeć od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia **20.08.2024 r.** w godz. **od 8⁰⁰ do 14⁰⁰** (od poniedziałku do piątku). Kontakt: tel. 32 621 2011.

4. Rodzaj i ilość majątku objętego postępowaniem oraz ceny wywoławcze.

L.p.	Nazwa środka trwałego	Nr inwentarzowy	Nr fabryczny	Cena wywoławcza sprzedaży netto [zł] po obniżce 25%
1.	Kocioł warzelny BKP 300.2	000426	71266	2 166,00 zł
2.	Kocioł warzelny BKP 300.2	000432	72064	2 231,25 zł
3.	Kocioł warzelny BKP 300.2	000435	72591	2 297,25 zł
4.	Kocioł warzelny BKP 300.2	000436	72592	2 297,25 zł
5.	Kocioł warzelny BKP 300.2	000437	72594	2 297,25 zł
6.	Zestaw kociołków przechylnych parowych ZP-6	001814	335773	2 531,25 zł

5. Opis majątku objętego postępowaniem:

Kotły wyprodukowane w: Łódzkich Zakładach Metalowych Sp. z o.o. „Lozamet”.

- a) Kocioł warzelny BKP 300.2, nr fabryczny: 71266, rok produkcji: 1997. Kocioł jest użytkowany od 27 lat, jest eksploatowany zgodnie z przepisami. Na bieżąco są prowadzone pomiary, badania i przeglądy eksploatacyjne. Kocioł jest technicznie sprawny. Skorodowana konstrukcja nóg kotła.
- b) Kocioł warzelny BKP 300.2, nr fabryczny: 72064, rok produkcji: 1997. Kocioł jest użytkowany od 26 lat, jest eksploatowany zgodnie z przepisami. Na

bieżące są prowadzone pomiary, badania i przeglądy eksploatacyjne. Kocioł jest sprawny technicznie. Skorodowana konstrukcja nóg kotła.

- c) Kocioł warzelny BKP 300.2, nr fabryczny: 72591, rok produkcji: 1998. Kocioł jest użytkowany od 26 lat, jest eksploatowany zgodnie z przepisami. Na bieżąco są prowadzone pomiary, badania i przeglądy eksploatacyjne. Kocioł jest sprawny technicznie. Skorodowana konstrukcja nóg kotła.
- d) Kocioł warzelny BKP 300.2, nr fabryczny: 72592, rok produkcji: 1998. Kocioł jest użytkowany od 26 lat, jest eksploatowany zgodnie z przepisami. Na bieżąco są prowadzone pomiary, badania i przeglądy eksploatacyjne. Kocioł jest sprawny technicznie. Skorodowana konstrukcja nóg kotła.
- e) Kocioł warzelny BKP 300.2, nr fabryczny: 72594, rok produkcji: 1998. Kocioł jest użytkowany od 26 lat, jest eksploatowany zgodnie z przepisami. Na bieżąco są prowadzone pomiary, badania i przeglądy eksploatacyjne. Kocioł jest sprawny technicznie. Skorodowana konstrukcja nóg kotła.
- f) Zestaw kociołków przechylnych parowych ZP-6, nr fabryczny: 335773, rok produkcji: 2011. Zestaw kociołków przechylnych parowych, jest użytkowany od 13 lat, jest eksploatowany zgodnie z przepisami. Na bieżąco są prowadzone pomiary, badania i przeglądy eksploatacyjne. Kociołki w chwili obecnej są użytkowane. Występuje nieszczelność – stwierdzono wycieki pary.

Odbiór kotłów nastąpi po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedającym. Koty są zdemontowane, zabezpieczone i przygotowane do samodzielnego załadunku i odbioru własnym środkiem transportu na terenie Szpitala (przed budynkiem).

6. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

1. Imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę (firmę) i adres siedziby oferenta, telefon, fax, numer NIP, REGON, PESEL.
2. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Oferowaną cenę za wskazane urządzenie objęte przedmiotem przetargu i warunki jej zapłaty.
4. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu.
5. Paraflowany wzór umowy.

Wzór formularza ofertowego oraz umowy w załączeniu.

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta (pod rygorem nieważności) musi być zaadresowana wg poniższego wzoru: **„Drugi pisemny przetarg na sprzedaż kotłów parowych warzelnych będących własnością Szpitala nie otwierać przed 21.08.2024 r. godz. 10⁰⁰.”**

- a) Oferty pisemne należy składać w dni robocze w godz. 7²⁵ - 15⁰⁰, nie później jednak niż do **dnia 21.08.2024 r. do godz. 9³⁰** w Kancelarii Szpitala.

- b) Oferent związany będzie ofertą przez 30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo do unieważnienia, odwołania lub zakończenia postępowania przetargowego bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

8. Inne informacje:

- a) Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę jednostkową zakupu przedmiotu sprzedaży.
- b) W przypadku złożenia dwóch ofert jednakowych cenowo organizator przetargu wezwie oferentów do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
- c) Proponowana cena zakupu nie może być niższa niż cena wywoławcza sprzedaży podana przez Szpital w ogłoszeniu i formularzu ofertowym.
- d) Złożone oferty z niższą proponowaną ceną zakupu niż cena wywoławcza będą automatycznie odrzucane.
- e) Nabywca zobowiązuje się podpisać umowę kupna-sprzedaży w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu.
- f) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 5 dni od daty podpisania umowy kupna-sprzedaży, płacąc na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany w treści faktury VAT lub w kasie szpitala, oraz Nabywca jest zobowiązany do odebrania przedmiotu sprzedaży.

2-ca Dyrektora ds. Zarządzania
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. G. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
dr n. med. Tomasz Szczepanik

