



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015

Dyrekcja
32 621 21 00
32 262 59 23 - fax

Oddziały
Anestezjologii i Intensywnej
Terapii
32 621 21 76

Blok Operacyjny
32 621 21 31

Chirurgii Ogólnej i
Chirurgii Onkologicznej
32 621 21 29

Chirurgii Onkologicznej
32 621 20 52

Chirurgii Urazowo –
Ortopedycznej, Onkologicznej
i Rekonstrukcyjnej
32 621 21 05

Chorób Wewnętrznych
32 621 20 94

Diabetologii
32 621 20 99

Neurologii
32 621 21 56

Noworodkowy
32 621 21 50

Onkologii Klinicznej
32 621 21 61

Otorinolaryngologii
32 621 21 36

Pediatriczno-Alergologicznej
32 621 21 71

Położniczo – Ginekologicznej
32 621 21 51

Psychiatrycznej
32 262 31 39, 32 262 23 23

Radioterapii
32 621 21 61

Rehabilitacji Ogólnej/Neurologicznej
32 621 21 67

Szpitalny Oddział Ratunkowy
32 621 21 12, 32 621 21 85

Przychodnie Specjalistyczne
32 764 24 84, 32 621 20 23
32 764 24 87, 32 621 20 24

Zakład Diagnostyki
Obrazowej
32 621 20 80
32 621 22 17

Zakład Medycyny Nuklearnej
32 621 22 20

Zakład Radioterapii
32 621 22 07

Zakład Rehabilitacji
32 621 21 80

Zakład Opiekuńczo –
Lecznicy
32 264 23 42

Administracja
Apteka Szpitalna
fax 32 621 20 37,
32 621 20 38

Dział Kadr
32 621 20 44
Obszar Kontraktowania
Świadczeń Zdrowotnych
32 621 20 49

Dział Księgowy i
Inwentaryzacji
32 621 20 40

Dział Zamówień Publicznych
32 621 20 50

Dział Jakości i Akredytacji
32 621 21 89

Dział Organizacyjny
32 621 21 88

Dąbrowa Górnicza, dn. 23.06.2023r.

Zaproszenie do składania ofert

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej (dalej: Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty w procedurze udzielenie zamówienia publicznego wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130.000,00 zł, prowadzonej bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo Zamówień Publicznych.

1. **Nazwa zadania:** Czyszczenie i dezynfekcja central i kanałów wentylacyjnych z czerpniami oraz dostawa, wymiana i walidacją filtrów absolutnych.

2. Zakres czynności:

- Czyszczenie central wentylacyjnych z czerpniami;
- Czyszczenie wszystkich kanałów metodą szczotkowania mechanicznego z jednoczesnym odciąganiem zanieczyszczeń;
- Czyszczenie anemostatów i krtek oraz pozostałej galanterii wentylacyjnej;
- Czyszczenie przepustnic i ich ponowna regulacja;
- Montaż atestowanych deklin rewizyjnych wg zapotrzebowania;
- Dezynfekcja całego systemu metodą mikrodyfuzji przy użyciu atestowanego środka dezynfekującego;
- Inspekcja tv instalacji przy użyciu samojezdnego robota wraz z nagraniem na nośnik cyfrowy;
- Wykonanie badań mikrobiologicznych po wykonaniu czyszczenia i dezynfekcji – badania wykonywane przez laboratorium z akredytacją PCA;
- Dostawa i wymiana filtrów absolutnych HEPA (w ilości i lokalizacjach opisanych w załączonym *Zestawieniu Filtrów*);
- Walidacja filtrów;
- Wykonanie pomiarów – ilości cząstek stałych, kaskady ciśnień, krotności wymiany powietrza w ciągu godziny - w Pracowni Leku Cytostatycznego.
- Utylizacja zużytych materiałów oraz zdemontowanych filtrów.

Czynności zostaną przeprowadzone na instalacjach central wentylacyjnych, zgodnie z załączonym Wykazem Central Wentylacyjnych. Badania mikrobiologiczne oraz pomiary poparte muszą być odpowiednią dokumentacją.

3. **Kryteria oceny ofert:** Kryterium jakim Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty będzie cena wykonania usługi - 100%. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.

4. **Termin realizacji:** 30 dni od daty zawarcia umowy.

5. **Termin i miejsce składania ofert:** oferty należy składać mailowo na załączonym formularzu ofertowym na adres nzajac@zco-dg.pl do dnia **03.07.2023 r. godzina 11:00.**

6. **Forma płatności:** należność za wykonaną usługę płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT (potwierdzonej przez obie strony protokołem odbioru przedmiotu zamówienia).

7. **Dodatkowe informacje:**

a) W przypadku gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Zamawiający wzywa Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty;

b) Przed przystąpieniem do złożenia oferty możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej po telefonicznym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. Numery telefonów do kontaktu:

- 32 621 20 10 lub 32 621 20 11;

c) Zamawiający na życzenie Oferenta udostępni (w siedzibie Zamawiającego) do wglądu Dokumentację Powykonawcze;

d) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia;

e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty (niepodpisania umowy z Wykonawcą) bez skutków prawnych oraz finansowych;

f) Zamawiający powierzy Wykonawcy wykonanie całości usługi – brak możliwości dzielenia zadania.

8. **Załączniki:** Wykaz central wentylacyjnych, Zestawienie filtrów, Projekty instalacji poszczególnych kondygnacji/obiektów, Formularz Ofertowy.

p.o. Dyrektor
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
mgr Małgorzata Kula

