



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015

Dyrekcja

32 621 21 00
32 262 59 23 - fax

Oddziały

Anestezjologii i Intensywnej
Terapii
32 621 21 76

Blok Operacyjny
32 621 21 31

Chirurgii Ogólnej i
Chirurgii Onkologicznej
32 621 21 29

Chirurgii Onkologicznej
32 621 20 52

Chirurgii Urazowo –
Ortopedycznej, Onkologicznej
i Rekonstrukcyjnej
32 621 21 05

Chorób Wewnętrznych
32 621 20 94

Diabetologii
32 621 20 99

Neurologii
32 621 21 56

Noworodkowy
32 621 21 50

Onkologii Klinicznej
32 621 21 61

Otorinolaryngologii
32 621 21 36

Pediatryczno-Alergologiczny
32 621 21 71

Położniczo – Ginekologiczny
32 621 21 51

Psychiatryczny
32 262 31 39, 32 262 23 23

Radioterapii
32 621 21 61

Rehabilitacji Ogóln./Neurol.
32 621 21 67

Szpitalny Oddział Ratunkowy
32 621 21 12, 32 621 21 85

Przychodnie Specjalistyczne
32 764 24 84, 32 621 20 23
32 764 24 87, 32 621 20 24

Zakład Diagnostyki
Obrazowej
32 621 20 80
32 621 22 17

Zakład Medycyny Nuklearnej
32 621 22 20

Zakład Radioterapii
32 621 22 07

Zakład Rehabilitacji
32 621 21 80

Zakład Opiekuńczo –
Leczniczy
32 264 23 42

Administracja

Apteka Szpitalna
fax 32 621 20 37,
32 621 20 38

Dział Kadr
32 621 20 44

Obszar Kontraktowania
Świadczeń Zdrowotnych
32 621 20 49

Dział Księgowy i
Inwentaryzacji
32 621 20 40

Dział Zamówień Publicznych
32 621 20 50

Dział Jakości i Akredytacji
32 621 21 89

Dział Organizacyjny
32 621 21 88

Dąbrowa Górnicza, dn. 07.09.2023r.

Zaproszenie do składania ofert

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł. na naprawę bądź wymianę 3 sztuk wentylatorów osiowych w chłodnicy typu „drycooler” współpracującej z agregatem chłodniczym AERMEC WF 3212T6 w układzie free cooling, Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

a) naprawa bądź wymiana (dostawa i montaż nowych wentylatorów osiowych Ziehl Abegg typu FN100-SDS) uszkodzonych wentylatorów osiowych;

b) w przypadku stwierdzenia konieczności wymiany wentylatorów, zakres prac ma obejmować:

- demontaż 3 szt. uszkodzonych wentylatorów osiowych,

- dostawę i montaż nowych 3 szt. wentylatorów osiowych Ziehl Abegg typu FN100-SDS,

- wykonanie podłączenia elektrycznego,

- zabezpieczenie i przekazanie protokołarnie Zamawiającemu zdemontowanych elementów;

c) po naprawie/wymianie wentylatorów Wykonawca dokona uruchomienia i sprawdzenia poprawności ich działania;

d) lokalizacja chłodnicy drycooler: dach budynku kotłowni.

2. Przed przedstawieniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej umożliwiającej stwierdzenie, czy uszkodzone wentylatory można naprawić, czy zachodzi konieczność ich wymiany.

3. Oferent w *Formularzu Ofertowym* określi termin realizacji oraz okres udzielanej gwarancji.

4. Termin składania ofert: 20.09.2023 r.

5. Oferty należy składać mailowo na załączonym *Formularzu Ofertowym* na adres mailowy: nzajac@zco-dg.pl.
6. Płatność: należność za wykonaną usługę płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT (potwierdzonej przez obie strony protokołem odbioru przedmiotu zamówienia).
7. Wykonawca po wykonaniu usługi sporządzi, podpisze i przekaże do akceptacji Zamawiającemu protokół zdawczo-odbiorczy, opisujący zakres zrealizowanych prac.
8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, bez skutków prawnych oraz finansowych.
10. Usługa będzie wykonana w czynnym obiekcie Szpitala.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie placu, na którym będą wykonywane prace.
12. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i w mieniu powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zlecenia.
13. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu prac.
14. Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia /prace elektryczne wykonywane na wysokości/.
15. Wykonawca będzie realizować usługę w dni uzgodnione z przedstawicielem Zamawiającego.
16. Wykonawca przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany zgłosić się do Służb BHP w tutejszym Zakładzie, celem omówienia zleconych prac.
17. Załącznikami do niniejszego zaproszenia są: *Formularz ofertowy, Wzór Umowy*.


mgr Marzena Kula
Zagłębijskie Centrum Onkologiczne
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkego
w Dąbrowie Górniczej