

Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
fax. 032 621 20 50
zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

Dąbrowa Górnicza, 25.03.2020r

Do uczestników przetargu nieograniczonego
„Dostawa i montaż mebli do pomieszczeń Oddziału Udarowego”

Dot.: „Dostawa i montaż mebli do pomieszczeń Oddziału Udarowego”, ZP/28/ZCO/2020

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych udziela w niniejszym postępowaniu wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza w poz. 2 - fotel z oparciem siatkowym z regulacją lędźwi lub w całości tapicerowany z nakładką regulacji lędźwi ?

Odpowiedź:

Oparcie siatkowe nie, nakładka też nie - regulacja lędźwi powinna być "wbudowana" w oparcie.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne nie zmieniające funkcjonalności mebli w postaci szafek dolnych i górnych wykonanych z płyty melaminowej w klasie higieniczności E1 bez profili aluminiowych? Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ.

Odpowiedź:

Meble zabiegowe tylko w profilach aluminiowych.

Zestaw pytań nr 2

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania meble wykonane wg poniższej technologii? Nadmieniamy, że jest to rozwiązanie zdecydowanie lepsze od wymaganego zwłaszcza w aspekcie higienicznym. Sposób wykonania maksymalnie ogranicza miejsca trudne do mycia i dezynfekcji, farby z jonami srebra wspomagają walkę z zakażeniami szpitalnymi (farba nie traci właściwości antybakteryjnych z biegiem lat).

Drzwi szafek i fronty szuflad wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej malowanej farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra - **naturalnym środkiem antybakteryjnym**.

Z wypełnieniem usztywniająco-wygluszającym odpornym na wilgoć.

Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów zapewnia ich szczelne i ciche zamykanie. Drzwi przeszkłone wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego. Drzwi i fronty szuflad wyposażone w **jednoczęściowe uszczelki**, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego, elastycznego silikonu. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. Konstrukcja frontów szafek wykonana w sposób aby zawias nie powodował przerw w uszczelce. Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C”, umożliwiające wygodny pochwyt.

Zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych, umożliwiające otwarcie o kąt 160°, z systemem cichego domykania. Szuflady osadzone na prowadnicach, z funkcją samo domykania, blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu i amortyzacją domknięcia.

Półki ze skokową regulacją wysokości położenia co 25 mm mocowane na wspornikach w kształcie litery „L”, gwarantujących stabilne osadzenie.

Półki z płyty dwustronnie laminowanej gr. 18 mm, zabezpieczone okleiną o grubości 2 mm.

Błat roboczy wykonany z materiału typu Corian, z rowkiem antyzaciekowym, zapewniające wysoką higieniczność, **grubość materiału typu corian min. 12 mm**,

Miejsca, wbudowania zlewów i umywalek w blaty gładkie, bez zagłębień i ostrych krawędzi, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Korpusy mebli stojących posiadające czterostronny cokół trwale zespolony z korpusem. Cokół w całości wykonany z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami czynnymi z jonami srebra, o wysokości 100 mm cofnięty o 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów, wyposażony w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie.

Korpusy szaf oraz szafek górnych – wiszących posiadające tzw. okapnik -górny cokół wykończeniowy, wykonany z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Okapnik o wysokości 28 mm. Okapnik wysunięty zewnętrznie w stosunku do ramy korpusu tworzy zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli, **co podwyższa walory higieniczne**.

Korpusy mebli wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, o gęstości nie mniejszej niż 650 kg/m³. Dotyczy to również tylnych ścian mebli.

Ściany wewnętrzne szaf i szafek **wyposażone w metalowe rastry** do montażu wsporników do półek. Wsporniki w rastrach umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia półek co 25 mm.

Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dolne półki, przegrody stanowią gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty.

Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza. Po zamontowaniu cokoły szczelnie silikonowane. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione, wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy zabudów). Meble posiadające atest higieniczny, wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016. Konstrukcja mebli umożliwia wykonanie zabudowy „pod wymiar”.

Meble wg technologii z powyższego pytania –
przykładowe zdjęcie z realizacji

Meble na profilu aluminiowym
– przykładowe zdjęcie z realizacji



Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje warunki zawarte w SIWZ. Drzwi i fronty szafek nie mogą być wykonane z blachy ocynkowanej.

Dyrektor
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny Im. M. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
[Signature]
mgr Iwona Kozłowska

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Umów
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny Im. M. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
[Signature]
dr n. pr. Anna Wojtczyńska

Z-ca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa, Kontraktowania
i Spraw Organizacyjnych i Administracyjnych
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny Im. M. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
[Signature]
mgr Agnieszka Kocot