

Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
fax. 032 621 20 50
zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

Dąbrowa Górnicza, 27.03.2020r

Do uczestników przetargu nieograniczonego
„Dostawa i montaż mebli do pomieszczeń Oddziału Udarowego”

Dot.: „Dostawa i montaż mebli do pomieszczeń Oddziału Udarowego”, ZP/28/ZCO/2020

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych udziela w niniejszym postępowaniu wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy

Zestaw pytań nr 1

Dotyczy: Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia

Pytanie nr 1

pom. Punkt pielęgniarstwa – Konsola

1. Zwracamy się z prośbą o doszczegółowienie wymiarów konsoli – podane w załączniku wymiary 170/70/108 są niewystarczające, przyjmując iż 170 cm to szerokość konsoli, 70 cm to jej głębokość a 108 cm to wysokość całkowita – prosimy o podanie wysokości blatu roboczego oraz głębokości nadstawki.

Pom. Pokój zabiegowy - Zabudowa meblowa

2. Prosimy o ujednolicenie wysokości szafek dolnych oraz górnych, szafki dolne występują w dwóch wysokościach tj. 92 oraz 91 cm, natomiast szafki wiszące 92 cm i 72 cm. Prosimy o podanie wymiarów szafek.
3. Według załączonej wizualizacji dla zabudowy w pokoju zabiegowym w jej skład wchodzi szafki wiszące w ilości 6 szt.- w zestawieniu brak szafki o szerokości 80 cm, prosimy o informacje czy należy ją zawrzeć w ofercie, jeśli tak proszę o podanie jej wymiarów.
4. Zwracamy się z prośbą o podanie rodzaju baterii wymaganych do zlewozmywaka i umywalki w blacie Corian.

Pom. Kuchnia - Zabudowa meblowa

5. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostawy zlewozmywaka oraz umywalki do zabudowy w tym pomieszczeniu, jeśli tak proszę o podanie rodzajów wymaganych baterii.

Odpowiedź:

Ad. 1 – Głębokość nadstawki 20 cm, wysokość nadstawki 30cm, wysokość blatu roboczego 78cm.

Ad. 2 Wysokość szafek dolnych 91 cm, wysokość szafek wiszących 72 cm

Ad. 3 W ofercie należy ująć dodatkową szafkę wiszącą o wymiarach 80/35/72 cm zgodnie z wizualizacją pomocniczą.

Ad. 4 Zamawiający w SIWZ nie wymaga dostawy baterii do umywalki i zlewozmywaka w blacie typu Corian.

Ad. 5 Zamawiający w SIWZ nie wymaga dostawy zlewozmywaka, umywalki i baterii do kuchni oddziałowej.

Zgodnie z zapisem zawartym w SIWZ podane wymiary mebli są wymiarami orientacyjnymi i mogą ulec nieznacznej zmianie.

Zmodyfikowany załącznik nr 1a do SIWZ – Formularz cenowy znajduje się do pobrania na stronie Zamawiającego. *oraz zał. nr 6 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia*

Z-ca Dyrektora
działu Inżynierstwa, Kontraktowania
i Spraw Organizacyjno-Administracyjnych
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
w Górnym Górnicy
mgr inż. *[signature]*
24.05.2024