

Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza
Tel.: 032 621 20 50/51
zamowienia.publiczne@zco-dg.pl

Dąbrowa Górnicza, 19.10.2020r

Do uczestników przetargu nieograniczonego

„Wykonanie ekranów akustycznych” ZP/86/ZCO/2020

WYJASNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych udziela w niniejszym postępowaniu wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy

Zestaw pytań nr 1

1. W przedmiarze w dziale odtworzenie attyki, pozycja nr 45 „Zakup i montaż drabiny systemowej z przejściem przez attykę, koszem ochronnym 1kpl”, brak szczegółowych informacji oraz rysunków ewentualnego wykonania w/w drabiny oraz sposobu montażu. Proszę o udostępnienie wszelkich informacji oraz rysunków powyższego.

Odpowiedź: Konieczność wykonania drabiny dojścia na dach wynika z zamknięcia przejścia w związku z zabudową ekranów akustycznych. Przyjęto montaż typowej drabiny systemowej o wysokości do ~4m, montaż do ściany murowanej. Dokładna weryfikacja i zamówienie drabiny powinno się odbyć na etapie realizacji.

2. W przedmiarze w dziale Roboty rozbiórkowe pozycja nr 33 „Budynki z elementów typu "bloki żerańskie". Płyty stropowe o powierzchni ponad 6,0 m2 - płyty z odzysku”, brak informacji o wymiarach płyt. Bardzo proszę o przekazanie w/w informacji.

Odpowiedź: Informacja o płytach stropowych została wpisana na bazie udostępnionej dokumentacji archiwalnej budynku, dokładne wymiary płyt nie są znane, prawdopodobna długość płyty wynosi 3m - weryfikacja powinna nastąpić podczas prowadzenia robót budowlanych, po ściągnięciu warstw pokrycia dachu.

Zestaw pytań nr 2

1. W rozdziale III punkt 10 zamieszczono wymaganie odnośnie zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Prosimy o potwierdzenie czy rzeczywiście w miejsce lokalizacji agregatu chłodniczego na dachu kotłowni takie wymaganie jest konieczne i zasadne.

Odpowiedź: W/w zapis dot. „dostępności dla osób niepełnosprawnych...” umieszczono w SIWZ omyłkowo. Dokumentacja projektowa nie zawiera zapisów dotyczących udostępnienia inwestycji osobom niepełnosprawnym

2. W rozdziale III punkt 13.a znajduje się wymaganie przeprowadzenia pomiarów w celu oceny skuteczności (zredukowania poziomu dźwięku hałasu do poziomu dopuszczalnego określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku) wykonanych ekranów akustycznych. Czy Zamawiający wymaga, aby takie pomiary zostały wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga dokonania pomiarów przez akredytowane laboratorium badawcze.



3. W rozdziale IV wskazano termin realizacji zamówienia 60 dni od dnia zawarcia umowy. Czy Zamawiający dopuszcza realizację usługi w dłuższym terminie 80 dni.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

4. Czy Zamawiający posiada zezwolenie na budowę ekranów na dachu kotłowni lub potwierdza, że takie pozwolenie nie jest wymagane?

Odpowiedź: Opracowano dokumentację w zakresie projektu wykonawczego do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę (montaż ekranów akustycznych na dachu istniejącego budynku). Zamawiający nie dokonał zgłoszenia robót budowlanych.

5. W rozdziale V punkt 1.3.3.a Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się realizacją w okresie ostatnich 5-let przed upływem terminu składania ofert, prawidłowym ukończeniem co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej obejmującego swoim zakresem wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacji o wartości co najmniej: 150.000,00 zł. Czy zamawiający dopuszcza aby wykazać się doświadczeniem przy realizacji robót o podobnym zakresie (instalacja zabezpieczeń akustycznych), lecz nie w budynkach użyteczności publicznej, ale w obiektach przemysłowych itp. Budynek kotłowni nie należy do obiektów ogólnodostępnych, w swoim charakterze odpowiada raczej obiektom przemysłowym.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w rozdziale V punkt 1.3.3 a) warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej otrzymuje następujące brzmienie :

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:

- a) w okresie ostatnich 5-let przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył **co najmniej jedną robotę budowlaną** polegającą na instalacji zabezpieczeń akustycznych o wartości co najmniej: 150.000,00 zł.

W załączeniu Zamawiający udostępnia zmodyfikowany Załącznik nr 5 do Siwz.

6. W dokumentach specyfikacji technicznej (Opis techniczny, Program Funkcjonalno-Użytkowy, Wytyczne akustyczne, rysunki zestawcze) Zamawiający wskazuje jako zaprojektowane ekrany typu „zielona ściana” jako rozwiązania spełniające założenia dotyczące parametrów zabezpieczenia akustycznego agregatu. Jednocześnie w Wytycznych akustycznych wyniki wykonanych pomiarów akustycznych wskazują, że dominującą częstotliwością emitowanego **hałasu jest 63 Hz (generalnie zakres od 31,5 do 250 Hz).**

Tymczasem w koncepcji zabezpieczeń i późniejszych wytycznych wskazano jedynie minimalne wartości jednolicebowego wskaźnika oceny pochłaniania dźwięku $DL\alpha$ oraz jednolicebowego wskaźnika oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych DLR, nie uwzględniając dominujących niskich częstotliwości emitowanego hałasu. Zastosowanie ekranu typu „zielona ściana” niesie ryzyko, że zamierzony efekt redukcji hałasu nie zostanie osiągnięty, ponieważ ekrany tego typu nie są skuteczne przy redukcji niskich częstotliwości hałasu. Również ekrany tego typu „zielona ściana” ulegają szybszej degradacji niż np. ekrany z paneli aluminiowych. Czy Zamawiający na etapie oceny ofert będzie weryfikował spełnienie wymagań, jeśli tak, to czy jedynie w oparciu o wskaźniki jednolicebowe?

Odpowiedź: Proponowane rozwiązanie powinno spełniać założenia przedstawione w projekcie w zakresie geometrii oraz parametrów dźwiękochłonnych oraz dźwiękoizolacyjnych wyrażonych wskaźnikami $DL\alpha$ i DLR. Możliwa jest realizacja rozwiązania w postaci ekranu aluminiowego pod warunkiem spełnienia w/w wskaźników (należy przypomnieć, że parametry określone zostały w projekcie dla obu stron panelu

ZALĄCZNIK nr 5

WYKONAWCA: (nazwa i adres Wykonawcy/ów)

NAZWA ZADANIA:

„Wykonanie ekranów akustycznych”**WYKAZ****wykonanych robót budowlanych**

Lp.	Rodzaj robót - zakres rzeczowy robót, b) (wg warunków podanych w SIWZ - Rozdział V ust. 1.3.3 a)) – co najmniej jedna robota polegająca na instalacji zabezpieczeń akustycznych o wartości co najmniej: 150.000,00 zł.	Daty wykonania zamówienia /rozpoczęcie – zakończenie /pełne daty dd/mm/rrrr/	Miejsce wykonania zamówienia	Wartość zamówienia brutto	Podmiot na rzecz którego robota została wykonana
1					
2					

Uwagi :


Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Data

.....
Podpis i pieczęć osób(-y) wskazanych w dokumencie
upoważniającym do występowania w obrocie prawnym
lub posiadające pełnomocnictwo

Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie nieprawdziwych zeznań.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert został przesunięty na dzień:
...26.10.2019v... do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ...26.10.2019v... o godzinie 10:30 w
siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych pokój 213.

Z-ca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa, Kontraktowania
i Spraw Organizacyjno-Administracyjnych
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Śz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej

mgr Agnieszka Kocot

Sporządziła; M.Malinowska



Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Śz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej

dr n. pr. Anna Wojtczyk