

Lublin, dnia 08.05.2024 r.

**Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz.
Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej**
Ul. Szpitalna 13
41-300 Dąbrowa Górnicza

Dotyczy: „Dostawa i montaż 2 szt. paneli nadłóżkowych trzystanowiskowych z gazami medycznymi i gniazdami elektrycznymi, montaż panelu dwustaniwiskowego będącego w posiadaniu Zamawiającego, wykonanie instalacji gazów medycznych (tlen i próżnia) w/w 3 szt. paneli – Oddział Wewnętrzny (II piętro budynek A) Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Szanowni Państwo,

Firma ASMEDICA Sp. z o.o. zwraca się o wyjaśnienie treści zapytania

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści panel o wymiarach w przekroju 288x80 mm?

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści montaż punktów poboru gazów na tej samej wysokości co gniazdka, z zachowaniem odpowiednich odległości, zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami?

Pytanie 3

Czy wykonawca jest zobowiązany do wykonania instalacji elektrycznej na potrzeby podłączenia paneli nadłóżkowych?

Pytanie 4

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, montaż wyrobów medycznych klasy IIb jakimi są panele nadłóżkowe, winien być przeprowadzony przez firmę wyspecjalizowaną, posiadającą wdrożony certyfikat ISO 13485?

Pytanie 5

Czy Zamawiający udostępni zdjęcie miejsca montażu paneli?

Pytanie 6

Czy Zamawiający udostępni zdjęcie panelu przeznaczonego do zamontowania?

Pytanie 7

Czy Zamawiający wydłuży czas realizacji zadania do 45 dni od daty podpisania umowy? Wykonywanie prac w czasie funkcjonowania szpitala wymaga precyzyjności podczas przygotowywania harmonogramu pracy. Wydłużenie terminu pozwoli na znalezienie dogodnego czasu na wykonanie zadania.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści panel o długości 1500 mm na stanowisko (na 3 stanowiska łączna długość 4500 mm)?

Pytanie 9

Czy instalację prowadzoną poza sufitem podwieszanym należy wykonać w białych korytach instalacyjnych, wykonanych z tworzywa sztucznego?

Pytanie 10

Czy modernizowany oddział jest wyposażony w zawory odcinające, umożliwiające włączenie się do istniejącej instalacji gazów medycznych?

Pytanie 11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości składania ofert za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz możliwość podpisania oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Prośbę motywujemy tym, że termin składania oferty wymaga dłuższego czasu na przygotowanie oferty.

Pytanie 12

Zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do dn. 15.05.2024 r. z uwagi na zakres postępowania, czasochłonne przygotowanie oferty oraz trudności w otrzymaniu wycen od dostawców. Niezbędne będzie również dokładne przeanalizowanie i uwzględnienie w wycenie udzielonych przez Państwo odpowiedzi na ewentualne pytania oferentów. Przedłużenie terminu składania ofert pozwoli potencjalnym Wykonawcom na otrzymanie ofert od dostawców, a tym samym przełożyć się na bardziej konkurencyjne ceny, co pozwoli przygotować rzetelną i odpowiedzialną ofertę opartą nie na szacunkach i analizie potencjalnych ryzyk, ale na uzyskanych od dostawców i partnerów ofertach przygotowanych z należytą starannością. Zważywszy na powyższe, prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby. Przesunięcie terminu składania ofert pozwoli potencjalnym oferentom na przygotowanie wiarygodnych i konkurencyjnych ofert.

Z poważaniem

Jakub Kaproń