

Dąbrowa Górnicza, dn. 21.08.2024r.

Zaproszenie do składania ofert

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł na wykonanie przeglądu klimatyzatorów i klimakonwektorów Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

1. Opis zamówienia:

- Przegląd techniczny 46 szt. klimatyzatorów (Pakiet nr 1)
- Przegląd techniczny 35 szt. klimakonwektorów (Pakiet nr 2)

2. Zakres przeglądu dla Pakietu nr 1:

- kontrola i czyszczenie jednostek zewnętrznych,
- sprawdzenie układów Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA),
- kontrola szczelności układów,
- czyszczenie i dezynfekcja jednostek wewnętrznych,
- czyszczenie filtrów powietrza w klimatyzatorach,
- kontrola parametrów pracy,
- sprawdzenie konstrukcji/zamocowania urządzeń,
- sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej, energetycznej wraz z izolacją cieplną,
- sprawdzenie i udrożnienie odpływu skroplin,
- wykonanie pomiarów/sprawdzenie działania,
- sporządzenie protokołów z przeglądów (z adnotacją o zauważonych usterkach, jeżeli będą występować).

3. Zakres przeglądu dla Pakietu nr 2 :

- kontrola silników wentylatorów,
- czyszczenie filtrów powietrza (odkurzanie, mycie i dezynfekcja),
- kontrola poprawności działania (grzania i chłodzenia),
- kontrola poprawności działania siłowników, zaworów,
- sprawdzenie drożności odpływów kondensatów,



- sporządzenie protokołów z przeglądów (z adnotacją o zauważonych usterkach, jeżeli będą występować).
4. Oferent może złożyć ofertę częściową, tj. na wybrane pakiety.
5. Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy.
6. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami należy wypełnić, zeskanować i wysłać na adres mailowy: nzajac@zco-dg.pl **do dnia 30.08.2024 r.**
7. Płatność: należność za wykonaną usługę płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT (potwierdzonej przez obie strony protokołem odbioru przedmiotu zamówienia).
8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, bez skutków prawnych oraz finansowych.
10. Usługa będzie wykonana w czynnym obiekcie Szpitala.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie placu, na którym będą wykonywane prace.
12. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i w mieniu powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zlecenia.
13. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu prac.
14. Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
15. Wykonawca będzie realizować usługę w dni robocze między godzinami 8:00 a 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego.
16. Odbiór robót odbędzie się w dniu roboczym między godzinami 8:00 a 15:00.
17. Wykonawca przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany zgłosić się do Służb BHP w tutejszym Zakładzie, celem omówienia zleconych prac.
18. Załącznikami do niniejszego zaproszenia są: Pakiet nr 1 – wykaz klimatyzatorów, Pakiet nr 2 – wykaz klimakonwektorów, Formularz Ofertowy, Wzór Umowy).

Z-ca Dyrektora ds. Iscniactwa
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. J. J. Markiewicza
w Zabrze
dr n. med. J. J. Markiewicz