



Dąbrowa Górnicza, dn. 11.04.2024r.

### Zaproszenie do składania ofert

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł. na wykonanie akredytowanych pomiarów poziomu dźwięku/hałasu emitowanego do środowiska zewnętrznego od agregatu chłodniczego, Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

1. Źródło hałasu: agregat chłodniczy AERMEC WF 32112T wraz z chłodnicą typu drycooler wyposażoną w 18 szt. wentylatorów osiowych Ziehl Abegg typu FN100-SDS.
2. Lokalizacja źródła hałasu: instalacja chłodnicza znajduje się na dachu budynku kotłowni Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13.
3. Lokalizacja najbliższych zabudowań: budynki wielorodzinne (czterokondygnacyjne) wzdłuż ul. Struga o numerach 3 i 7.
4. Lokalizacja punktów pomiarowych:

Lp.	Lokalizacja punktu pomiarowego	Wysokość punktu nad poziomem terenu h (m)
1.	Dolna kondygnacja budynku przy ul. Struga 7	3,5 m
2.	Najwyższa kondygnacja budynku przy ul. Struga 7	11,0 m
3.	Dolna kondygnacja budynku przy ul. Struga 3	3,5 m
4.	Najwyższa kondygnacja budynku przy ul. Struga 3	11,0 m

5. Pomiary powinny zostać przeprowadzone w porze dziennej i w porze nocnej. Proponuje się pory pomiędzy godzinami 10:30 a 12:30 (pora dzienna) oraz pomiędzy 23:00 a 0:30 (pora nocna).



6. Urządzenia pomiarowe powinny posiadać świadectwa wzorcowania.
7. Wykonawca po dokonaniu pomiarów przedstawi *Sprawozdanie z badań*.
8. Wykonawca musi posiadać aktualny certyfikat na badania akustyczne wydawany przez Polskie Centrum Akredytacji.
9. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej u Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu terminu przyjazdu. Numery telefonów do kontaktu: 32 621 22 34 oraz 32 621 20 11.
10. Termin realizacji: do 30 dni od daty zlecenia
11. Termin składania ofert: 26.04.2024 r.
12. Oferty należy składać mailowo na załączonym *Formularzu Ofertowym* na adres mailowy: [nzajac@zco-dg.pl](mailto:nzajac@zco-dg.pl).
13. Płatność: należność za wykonaną usługę płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT (potwierdzonej przez obie strony protokołem odbioru przedmiotu zamówienia).
14. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, bez skutków prawnych oraz finansowych.
16. Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
17. Wykonawca przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany zgłosić się do Służb BHP w tutęjszym Zakładzie, celem omówienia zleconych prac.
18. Załącznikiem do niniejszego zapytania jest *Formularz Ofertowy*.

Dyrektor  
Zagłębiowskie Centrum Onkologii  
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza  
w Dąbrowie Górniczej  
*M. Kula*  
Marlena Kula