



Szpital Akredytowany



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015

Dyrekcja
32 621 21 00
32 262 59 23 - fax

Oddziały
Anestezjologii i Intensywnej
Terapii
32 621 21 76

Blok Operacyjny
32 621 21 31

Chirurgii Ogólnej i
Chirurgii Onkologicznej
32 621 21 29

Chirurgii Onkologicznej
32 621 20 52

Chirurgii Urazowo –
Ortopedycznej, Onkologicznej
i Rekonstrukcyjnej
32 621 21 05

Chorób Wewnętrznych
32 621 20 94

Diabetologii
32 621 20 99

Neurologii
32 621 21 56

Noworodkowy
32 621 21 50

Onkologii Klinicznej
32 621 21 61

Otorynolaryngologii
32 621 21 36

Pediatriczno-Alergologicznej
32 621 21 71

Położniczo – Ginekologicznej
32 621 21 51

Psychiatrycznej
32 262 31 39, 32 262 23 23

Radioterapii
32 621 21 61

Rehabilitacji Ogóln./Neurol.
32 621 21 67

Szpitalny Oddział Ratunkowy
32 621 21 12, 32 621 21 85

Przychodnie Specjalistyczne
32 764 24 84, 32 621 20 23
32 764 24 87, 32 621 20 24

Zakład Diagnostyki
Obrazowej
32 621 20 80
32 621 22 17

Zakład Medycyny Nuklearnej
32 621 22 20

Zakład Radioterapii
32 621 22 07

Zakład Rehabilitacji
32 621 21 80

Zakład Opiekuńczo –
Lecznicy
32 264 23 42

Administracja

Apteka Szpitalna
fax 32 621 20 37,
32 621 20 38

Dział Kadr
32 621 20 44

Obszar Kontraktowania
Świadczeń Zdrowotnych
32 621 20 49

Dział Księgowy i
Inwentaryzacji
32 621 20 40

Dział Zamówień Publicznych
32 621 20 50

Dział Jakości i Akredytacji
32 621 21 89

Dział Organizacyjny
32 621 21 88

Dąbrowa Górnicza, 10.06.2022r.

Zaproszenie do składania ofert

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł. na wykonanie przeglądu instalacji fotowoltaicznej Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

1. Przegląd instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kWp na dachu Szpitala w Dąbrowie Górniczej.

2. Zakres czynności:

- mycie paneli fotowoltaicznych przy użyciu wody destylowanej,
- czyszczenie powierzchni dachowej w obrębie zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej,
- analiza stanu modułów fotowoltaicznych, inwertera i innych elementów, a także kontrola stabilności całej konstrukcji,
- sprawdzanie zabezpieczeń i mocowań,
- kontrola zabezpieczeń antykorozyjnych,
- kontrola przewodów AC oraz DC,
- pomiar parametrów elektrycznych instalacji – pomiar każdego łańcucha instalacji z osobna,
- kontrola pracy inwertera PV w tym wentylatora,
- sprawdzenie wygenerowanej ilości energii w instalacji na inwerterze,
- pomiar impedancji pętli zwarcia obwodu inwertera,
- sporządzenie raportu z wykonanego przeglądu w postaci zmierzonych wartości pomiarowych,
- wykonanie dokumentacji fotograficznej (zdjęcia: instalacji, rozdzielnicy, konstrukcji),
- wykonanie protokołu uruchomienia instalacji oraz protokołu technicznego odbioru prac.

3. Termin realizacji: do uzgodnienia.
4. Oferty należy składać mailowo na załączonym Formularzu Ofertowym na adres mailowy: nwilk@zco-dg.pl. Termin składania ofert: 20.06.2022 r. godzina 11:00.
5. Płatność: należność za wykonaną usługę płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT (potwierdzonej przez obie strony protokołem odbioru przedmiotu zamówienia).
6. Przed przystąpieniem do złożenia oferty możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej po telefonicznym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. Numery telefonów do kontaktu: 32 621 20 10 lub 32 621 20 11.
7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, bez skutków prawnych oraz finansowych.
9. Usługa będzie wykonana w czynnym obiekcie Szpitala.
10. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie placu, na którym będą wykonywane prace.
11. Zleceniobiorca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i w mieniu powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zlecenia.
12. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu prac.
13. Zleceniobiorca musi posiadać stosowne uprawnienia do wykonania przedmiotu zlecenia.
14. Zleceniobiorca będzie wykonywać przedmiot zlecenia w dni robocze między godzinami 8:00 a 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zleceniodawcy.
15. Odbiór robót odbędzie się w dniu roboczym między godzinami 8:00 a 15:00.
16. Zleceniobiorca przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany zgłosić się do Służb BHP w tutejszym Zakładzie, celem omówienia zleconych prac.

Z-ca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa, Kultury i Rekreacji
i Spraw Organizacyjnych i Administracyjnych
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
mgr Agnieszka Kocot