



ZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

ul. Szpitalna 13 Dąbrowa Górnicza, 41 – 300, www.zco-dg.pl, e-mail: szpital@zco-dg.pl



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015

Dyrekcja

32 621 21 00
32 262 59 23 - fax

Oddziały

Anestezjologii i Intensywnej
Terapii
32 621 21 76

Blok Operacyjny
32 621 21 31

Chirurgii Ogólnej i
Chirurgii Onkologicznej
32 621 21 29

Chirurgii Onkologicznej
32 621 20 52

Chirurgii Urazowo –
Ortopedycznej, Onkologicznej
i Rekonstrukcyjnej
32 621 21 05

Chorób Wewnętrznych
32 621 20 94

Diabetologii
32 621 20 99

Neurologii
32 621 21 58

Noworodkowy
32 621 21 50

Onkologii Klinicznej
32 621 21 61

Otarynolaryngologii
32 621 21 36

Pediatryczno-Alergologiczny
32 621 21 71

Położniczo – Ginekologiczny
32 621 21 61

Psychiatryczny
32 262 31 39, 32 262 23 23

Radioterapii
32 621 21 61

Rehabilitacji Ogól./Neurol.
32 621 21 67

Szpitalny Oddział Ratunkowy
32 621 21 12, 32 621 21 85

Przychodnie Specjalistyczne
32 764 24 84, 32 621 20 23
32 764 24 87, 32 621 20 24

Zakład Diagnostyki
Obrazowej
32 621 20 80
32 621 22 17

Zakład Medycyny Nuklearnej
32 621 22 20

Zakład Radioterapii
32 621 22 07

Zakład Rehabilitacji
32 621 21 80

Zakład Opiekuńczo –
Lecznicy
32 264 23 42

Administracja

Apteka Szpitalna
fax 32 621 20 37,
32 621 20 38

Dział Kadr
32 621 20 44

Obszar Kontraktowania
Świadczeń Zdrowotnych
32 621 20 49

Dział Księgowy i
Inwentaryzacji
32 621 20 40

Dział Zermówień Publicznych
32 621 20 50

Dział Jakości i Akredytacji
32 621 21 88

Dział Organizacyjny
32 621 21 88

I.dz.

Dąbrowa Górnicza, 6.10.2022r.

Zaproszenie do składania ofert

W związku z uruchomieniem procedury udzielania zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł na wykonanie przeglądu instalacji gazu ziemnego wraz z armaturą i wszystkimi odbiornikami na terenie Szpitala – w dwóch lokalizacjach ul. Szpitalna 13 i Krasińskiego 43 Dąbrowa Górnicza, Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

Zakres usługi:

ul. Szpitalna 13:

1. Sprawdzenie szczelności instalacji gazu ziemnego od stacji redukcyjnej do instalacji w kotłowni /3 kotły wodne, 2 kotły parowe/ i instalacji zlokalizowanej na budynku kotłowni do odbiorników włącznie.
2. Sprawdzenie działania zaworu szybkozamykającego gazu w kotłowni oraz detektorów gazu.
3. Sprawdzenie instalacji gazu ziemnego wewnątrz stacji redukcyjnej oraz w układzie pomiarowym.
4. Regulacja palnika potwierdzona wydrukiem z analizatora spalin.

ul. Krasińskiego 43:

1. Sprawdzenie szczelności instalacji gazu ziemnego i instalacji zlokalizowanej w budynku kotłowni łącznie z układem pomiarowym.
2. Sprawdzenie szczelności systemu szybkozamykającego oraz detektorów gazu w kotłowni.
3. Regulacja palnika potwierdzona wydrukiem z analizatora spalin.

Wymogi:

Urządzenia wykorzystywane podczas wykonywania usługi muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne, certyfikaty.

Zastosowanie:

- W celu sprawdzenia szczelności instalacji gazu ziemnego;
- Sprawdzenie działania zaworu szybkozamykającego gazu w kotłowni;
- Sprawdzenie instalacji gazu ziemnego wewnątrz stacji redukcyjnej oraz w układzie pomiarowym;
- Regulacja palnika potwierdzona wydrukiem z analizatora.

Warunki ogólne:

1. Termin składania ofert: do 12.10.2022 r. godzina 12:00.
2. Termin realizacji: do 31.10.2022 r.
3. Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym na adres email: nzajac@zco-dg.pl
4. Płatność: należność za wykonaną usługę płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT (potwierdzonej przez obie strony protokołem odbioru przedmiotu zamówienia).
5. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. Numery telefonów kontaktowych: 32 621 20 10, 32 621 20 11.
6. W przypadku gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Zamawiający wzywa Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, bez skutków prawnych oraz finansowych.
9. Usługa będzie wykonana w czynnym obiekcie Szpitala.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie placu, na którym będą wykonywane prace.
11. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i w mieniu powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zlecenia.
12. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu prac.
13. Wykonawca przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany zgłosić się do Służb BHP w tutejszym Zakładzie, celem omówienia zleconych prac.
14. Wykonawca będzie wykonywać przedmiot zlecenia w dni robocze między godzinami 8:00 a 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zleceniodawcy
15. Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest *Formularz Ofertowy*.

Z-ca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa, Kontraktowania
i Spraw Organizacyjno-Administracyjnych
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Śz. Stankiewicza
w Dąbrowie Górniczej
mgr Agnieszka Kocot