



ZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII

Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

ul. Szpitalna 13 Dąbrowa Górnicza, 41 – 300, www.zco-dg.pl, e-mail: szpital@zco-dg.pl



Szpital Akredytowany



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015

Dyrekcja

32 621 21 00
32 262 59 23 - fax

Oddziały

Anestezjologii i Intensywnej
Terapii
32 621 21 76

Blok Operacyjny
32 621 21 31

Chirurgii Ogólnej i
Chirurgii Onkologicznej
32 621 21 29

Chirurgii Onkologicznej
32 621 20 52

Chirurgii Urazowo –
Ortopedycznej, Onkologicznej
i Rekonstrukcyjnej
32 621 21 05

Chorób Wewnętrznych
32 621 20 94

Diabetologii
32 621 20 99

Neurologii
32 621 21 56

Noworodkowy
32 621 21 50

Onkologii Klinicznej
32 621 21 61

Otorynolaryngologii
32 621 21 36

Pediatryczno-Alergologiczny
32 621 21 71

Położniczo – Ginekologiczny
32 621 21 51

Psychiatryczny
32 262 31 39, 32 262 23 23

Radioterapii
32 621 21 61

Rehabilitacji Ogólnej/Neurol.
32 621 21 67

Szpitalny Oddział Ratunkowy
32 621 21 12, 32 621 21 85

Przychodnie Specjalistyczne
32 764 24 84, 32 621 20 23
32 764 24 87, 32 621 20 24

Zakład Diagnostyki
Obrazowej
32 621 20 80
32 621 22 17

Zakład Medycyny Nuklearnej
32 621 22 20

Zakład Radioterapii
32 621 22 07

Zakład Rehabilitacji
32 621 21 80

Zakład Opiekuńczo –
Leczniczy
32 264 23 42

Administracja

Apteka Szpitalna
fax 32 621 20 37,
32 621 20 38

Dział Kadr
32 621 20 44

Obszar Kontraktowania
Świadczeń Zdrowotnych
32 621 20 49

Dział Księgowy i
Inwentaryzacji
32 621 20 40

Dział Zamówień Publicznych
32 621 20 50

Dział Jakości i Akredytacji
32 621 21 89

Dział Organizacyjny
32 621 21 88

Dąbrowa Górnicza, 01.07.2022

Zaproszenie do składania ofert

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł. na wykonanie przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

1. Opis zamówienia:

- Przegląd techniczny 33 szt. urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych (Pakiet nr 1)
- Przegląd techniczny 35 szt. klimakonwektorów (Pakiet nr 2)
- Przegląd techniczny agregatu wody lodowej (Pakiet nr 3)

2. Zakres przeglądu dla Pakietu nr 1 :

- kontrola i czyszczenie jednostek zewnętrznych,
- sprawdzenie układów Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA),
- kontrola szczelności układów,
- czyszczenie i dezynfekcja jednostek wewnętrznych,
- czyszczenie filtrów powietrza w klimatyzatorach,
- kontrola parametrów pracy,
- sprawdzenie konstrukcji/zamocowania urządzeń,
- sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej, energetycznej wraz z izolacją cieplną,
- sprawdzenie i udrożnienie odpływu skroplin,
- wykonanie pomiarów/sprawdzenie działania,
- sporządzenie protokołów z przeglądów,
- wpis do Centralnego Rejestru Operatorów (dla urządzeń oznaczonych,*)

Pakiet nr 1) .

3. Zakres przeglądu dla Pakietu nr 2 :

- kontrola silników wentylatorów,
- czyszczenie filtrów powietrza (odkurzanie, mycie i dezynfekcja),
- kontrola poprawności działania (grzania i chłodzenia),
- kontrola poprawności działania siłowników, zaworów,
- sprawdzenie drożności odpływów kondensatów,
- sporządzenie protokołów z przeglądów.

4. Zakres przeglądu dla Pakietu nr 3:

- sprawdzenie stanu skraplacza (czyszczenie i mycie),
- sprawdzenie historii pracy agregatu, układu sterowania i ewentualna konfiguracja systemu,
- sprawdzenie i regulacja ciśnień roboczych,
- sprawdzenie szczelności układu freonowego, sprawdzenie połączeń, sprawdzenie stanu zawilgocenia czynnika, sprawdzenie stanu napełnienia instalacji,
- sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach,
- sprawdzenie poboru mocy i poboru prądów wszystkich odbiorników elektrycznych,
- sprawdzenie pracy agregatu przy pełnym obciążeniu sprężarek,
- sprawdzenie i korekta zamocowań kabli zasilających i przewodów sterowania,
- sprawdzenie i regulacja zabezpieczeń ciśnieniowych,
- sprawdzenie działania układu sterowania i elementów automatyki,
- sprawdzenie poprawności działania czujnika przepływu,
- sprawdzenie wirników wentylatorów i wszystkich zamocowań mechanicznych,
- mycie wymiennika chłodnicy cieczy,
- czyszczenie filtrów na obiegu wody lodowej,
- wpis do Centralnego Rejestru Operatorów,
- protokół z przeglądu.

5. W przypadku Pakietu nr 3 (przegląd agregatu wody lodowej) Wykonawca musi posiadać autoryzację serwisową urządzeń objętych przeglądem.

6. Oferent może złożyć ofertę częściową, tj. na wybrane pakiety (na 1 lub 2 lub 3 pakiety).

7. Termin realizacji: 21 dni od daty zawarcia umowy.

8. Oferty należy składać mailowo na załączonym Formularzu Ofertowym na adres mailowy: nwilk@zco-dg.pl. Termin składania ofert: 11.07.2022 r. godzina. 12:00

9. Płatność: należność za wykonaną usługę płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT (potwierdzonej przez obie strony protokołem odbioru przedmiotu zamówienia).

10. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, bez skutków prawnych oraz finansowych.
12. Usługa będzie wykonana w czynnym obiekcie Szpitala.
13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie placu, na którym będą wykonywane prace.
14. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i w mieniu powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zlecenia.
15. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu prac.
16. Wykonawca musi posiadać stosowne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
17. Wykonawca będzie realizować usługę w dni robocze między godzinami 8:00 a 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego.
18. Odbiór robót odbędzie się w dniu roboczym między godzinami 8:00 a 15:00.
19. Wykonawca przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany zgłosić się do Służb BHP w tutejszym Zakładzie, celem omówienia zleconych prac.
20. Załącznikami do niniejszego zaproszenia są: Pakiet nr 1 – wykaz urządzeń klimatyzacyjno-chłodniczych; Pakiet nr 2 – wykaz klimakonwektorów; Pakiet nr 3 – agregat wody lodowej; Formularz Ofertowy, Wzór Umowy).

p.o. Dyrektor
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. dr. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
dr n. med. Tomasz Szczępaniuk

