



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015

Dyrekcja

32 621 21 00
32 262 59 23 - fax

Oddziały

Anestezjologii i Intensywnej
Terapii
32 621 21 76

Blok Operacyjny
32 621 21 31

Chirurgii Ogólnej i
Chirurgii Onkologicznej
32 621 21 29

Chirurgii Onkologicznej
32 621 20 52

Chirurgii Urazowo –
Ortopedycznej, Onkologicznej
i Rekonstrukcyjnej
32 621 21 05

Chorób Wewnętrznych
32 621 20 94

Diabetologii
32 621 20 99

Neurologii
32 621 21 56

Noworodkowy
32 621 21 50

Onkologii Klinicznej
32 621 21 61

Otorynolaryngologii
32 621 21 36

Pediatryczno-Alergologiczny
32 621 21 71

Położniczo – Ginekologiczny
32 621 21 51

Psychiatryczny
32 262 31 39, 32 262 23 23

Radioterapii
32 621 21 61

Rehabilitacji Ogóln./Neurol.
32 621 21 67

Szpitalny Oddział Ratunkowy
32 621 21 12, 32 621 21 85

Przychodnie Specjalistyczne
32 764 24 84, 32 621 20 23
32 764 24 87, 32 621 20 24

Zakład Diagnostyki
Obrazowej
32 621 20 80
32 621 21 17

Zakład Medycyny Nuklearnej
32 621 22 20

Zakład Radioterapii
32 621 22 07

Zakład Rehabilitacji
32 621 21 80

Zakład Opiekuńczo –
Leczniczy
32 264 23 42

Administracja

Apteka Szpitalna
fax 32 621 20 37,
32 621 20 38

Dział Kadr
32 621 20 44

Obszar Kontraktowania
Świadczeń Zdrowotnych
32 621 20 49

Dział Księgowy i
Inwentaryzacji
32 621 20 40

Dział Zamówień Publicznych
32 621 20 50

Dział Jakości i Akredytacji
32 621 21 89

Dział Organizacyjny
32 621 21 88


Dąbrowa Górnicza, 29.11.2022r.

Zaproszenie do składania ofert

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł. na modernizację układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR) rozdzielnic RG1-0,4 kV, Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

1. Zakres czynności - modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej RG1-04 kV z układem samoczynnego załączenia rezerwy zasilającej budynku Szpitala, ul. Szpitalna 13:
 - przeprogramowanie układu automatyki SZR, na działanie z otwartym sprzęgłem;
 - przeprowadzenie testów automatyki SZR po zmianie oprogramowania sterownika;
 - wymiana istniejących przekaźników pośredniczących w układzie sterowania SZR;
 - szczegółowy zakres prac w załączeniu – *Opis Przedmiotu Zamówienia*.
2. Termin realizacji: 14 dni od daty otrzymania zlecenia
3. Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym na adres email: nzajac@zco-dg.pl do dnia 06.12.2022 r. godz. 13:00.
4. Płatność: należność za wykonaną usługę płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT (potwierdzonej przez obie strony protokołem odbioru przedmiotu zamówienia).
5. W przypadku gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Zamawiający wzywa Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
6. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po telefonicznym uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. Numery telefonów do kontaktu: 32 621 20 10 lub 660 730 664.

7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, bez skutków prawnych oraz finansowych.
9. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji na w/w usługę wynosi 12 miesięcy od momentu podpisania protokołu odbioru.
10. Usługa będzie wykonana w czynnym obiekcie Szpitala.
11. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie placu, na którym będą wykonywane prace.
12. Zleceniobiorca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i w mieniu powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zlecenia.
13. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu prac.
14. Zleceniobiorca przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany zgłosić się do Służb BHP w tutejszym Zakładzie, celem omówienia zleconych prac.
15. Zleceniobiorca będzie wykonywać przedmiot zlecenia w dni i w godzinach uzgodnionych uprzednio z Zamawiającym.
16. Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest *Formularz Ofertowy* oraz *Opis Przedmiotu Zamówienia*.


p.o. Dyrektor
Zagłębiowski Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
mgr Marzena Kula