



Szpital Akredytowany



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015

Dyrekcja
32 621 21 00
32 262 59 23 - fax

Oddziały
Anestezjologii i Intensywnej
Terapii
32 621 21 76

Blok Operacyjny
32 621 21 31

Chirurgii Ogólnej i
Chirurgii Onkologicznej
32 621 21 29

Chirurgii Onkologicznej
32 621 20 52

Chirurgii Urazowo –
Ortopedycznej, Onkologicznej
i Rekonstrukcyjnej
32 621 21 05

Chorób Wewnętrznych
32 621 20 94

Diabetologii
32 621 20 99

Neurologii
32 621 21 56

Noworodkowy
32 621 21 50

Onkologii Klinicznej
32 621 21 61

Otorynolaryngologii
32 621 21 36

Pediatryczno-Alergologiczny
32 621 21 71

Położniczo – Ginekologiczny
32 621 21 51

Psychiatryczny
32 262 31 39, 32 262 23 23

Radioterapii
32 621 21 61

Rehabilitacji Ogóln./Neurol.
32 621 21 67

Szpitalny Oddział Ratunkowy
32 621 21 12, 32 621 21 85

Przychodnie Specjalistyczne
32 764 24 84, 32 621 20 23
32 764 24 87, 32 621 20 24

Zakład Diagnostyki
Obrazowej
32 621 20 80
32 621 22 17

Zakład Medycyny Nuklearnej
32 621 22 20

Zakład Radioterapii
32 621 22 07

Zakład Rehabilitacji
32 621 21 80

Zakład Opiekuńczo –
Lecznicy
32 264 23 42

Administracja

Apteka Szpitalna
fax 32 621 20 37,
32 621 20 38

Dział Kadr
32 621 20 44

Obszar Kontraktowania
Świadczeń Zdrowotnych
32 621 20 49

Dział Księgowy i
Inwentaryzacji
32 621 20 40

Dział Zamówień Publicznych
32 621 20 50

Dział Jakości i Akredytacji
32 621 21 89

Dział Organizacyjny
32 621 21 88

Dąbrowa Górnicza, 19.07.2022r.

Zaproszenie do składania ofert

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł. na przegląd i konserwację czterech sztuk transformatorów Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

1. Opis przedmiotu zamówienia: przegląd i konserwacja czterech sztuk transformatorów:

- Transformator TR-1 typ TES-R 800 kVA nr A-6641;
- Transformator TR-2 typ TES-R 800 kVA nr A-6640;
- Transformator TR-3 typ TES-R 1000 kVA nr A-6642;
- Transformator TR-4 typ TES-R 1000 kVA nr A-6643.

2. Lokalizacja: Rozdzielna Główna, ul. Szpitalna 13.

3. Zakres czynności:

- oględziny zewnętrzne i inspekcja wizualna transformatorów suchych (800kVA- 2 szt., 1000 kVA – 2 szt.);
- czyszczenie transformatorów;
- dokręcenie połączeń śrubowych transformatorów;
- sprawdzenie prawidłowości oznakowania transformatorów;
- sprawdzenie działania przekaźników temperaturowych;
- pomiary termowizyjne transformatorów;
- pomiary elektryczne transformatorów;
- sporządzenie protokołu z wykonanych czynności serwisowych oraz ewentualnych uwag stwierdzonych w trakcie czynności konserwacyjnych.

4. Termin realizacji: do 14 dni od daty podpisania umowy

5. Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym na adres email:

nwilk@zco-dg.pl do dnia 28.07.2022 r. godz. 13:00.

6. Płatność: należność za wykonaną usługę płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT (potwierdzonej przez obie strony protokołem odbioru przedmiotu zamówienia).
7. W przypadku gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Zamawiający wzywa Oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty, bez skutków prawnych oraz finansowych.
10. Usługa będzie wykonana w czynnym obiekcie Szpitala.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie placu, na którym będą wykonywane prace.
12. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i w mieniu powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zlecenia.
13. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu prac.
14. Wykonawca przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany zgłosić się do Służb BHP w tutejszym Zakładzie, celem omówienia zleconych prac.
15. Wykonawca będzie wykonywać przedmiot zlecenia w dni robocze między godzinami 8:00 a 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zleceniodawcy
16. Numery telefonów do kontaktu w przedmiotowej sprawie: 32 621 20 10 lub 32 621 20 11.
17. Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest *Formularz Ofertowy*.

P.O. Dyrektor
Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej
dr n. med. Tomasz Szczepaniak