



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015

Dyrekcja
32 621 21 00
32 262 59 23 - fax

Oddziały
Anestezjologii i Intensywnej
Terapii
32 621 21 76

Blok Operacyjny
32 621 21 31

Chirurgii Ogólnej i
Chirurgii Onkologicznej
32 621 21 29

Chirurgii Onkologicznej
32 621 20 52

Chirurgii Urazowo –
Ortopedycznej, Onkologicznej
i Rekonstrukcyjnej
32 621 21 05

Chorób Wewnętrznych
32 621 20 94

Diabetologii
32 621 20 99

Neurologii
32 621 21 56

Noworodkowy
32 621 21 50

Onkologii Klinicznej
32 621 21 61

Otarynolaryngologii
32 621 21 36

Pediatriczno-Alergologiczny
32 621 21 71

Położniczo – Ginekologiczny
32 621 21 51

Psychiatryczny
32 262 31 39, 32 262 23 23

Radioterapii
32 621 21 61

Rehabilitacji Ogóln./Neurol.
32 621 21 67

Szpitalny Oddział Ratunkowy
32 621 21 12, 32 621 21 85

Przychodnie Specjalistyczne
32 764 24 84, 32 621 20 23
32 764 24 87, 32 621 20 24

Zakład Diagnostyki
Obrazowej
32 621 20 80
32 621 22 17

Zakład Medycyny Nuklearnej
32 621 22 20

Zakład Radioterapii
32 621 22 07

Zakład Rehabilitacji
32 621 21 80

Zakład Opiekuńczo –
Lecznicy
32 264 23 42

Administracja
Apteka Szpitalna
fax 32 621 20 37,
32 621 20 38

Dział Kadr
32 621 20 44

Obszar Kontraktowania
Świadczeń Zdrowotnych
32 621 20 49

Dział Księgowy i
Inwentaryzacji
32 621 20 40

Dział Zamówień Publicznych
32 621 20 50

Dział Jakości i Akredytacji
32 621 21 89

Dział Organizacyjny
32 621 21 88

Dąbrowa Górnicza, 21.03.2023r.

Zaproszenie do składania ofert

W związku z uruchomieniem procedury udzielenia zamówienia na realizację usługi o wartości poniżej 130 000,00 zł. na naprawę bądź wymianę inwertera w instalacji fotowoltaicznej, Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej ul. Szpitalna 13 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację w/w usługi.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- Zamówienie dotyczy naprawy bądź wymiany inwertera TRIO-27.6-TL-OUTOD-S2-400. Objawem uszkodzenia inwertera jest wyświetlanie się błędu E031 (inwerter po kilku sekundach się wyłącza);
- Instalacja fotowoltaiczna składa się ze 120 szt. paneli PVKD-P250 połączonych w 6-ciu łańcuchach po 20 szt. połączonych szeregowo o napięciu około 700 V DC, z łańcuchów utworzone są dwa Stringi;
- Całkowita moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej wynosi 30 kW.
- Instalacja fotowoltaiczna znajduje się na dachu Szpitala.

2. Przed przedstawieniem oferty wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej po uprzednim kontakcie telefonicznym. Numery telefonów kontaktowych: 32 621 20 10 lub 32 621 10 11.


3. Zamawiający na życzenie Oferenta udostępni w siedzibie Zamawiającego do wglądu dokumentację techniczną instalacji fotowoltaicznej.

4. Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym na adres email: nzajac@zco-dg.pl do dnia 28.03.2023 r.

5. W ofercie należy uwzględnić możliwie jak najszybszy termin realizacji oraz okres udzielanej gwarancji na naprawę bądź dostawę i wymianę inwertera.

6. W przypadku stwierdzenia przez Oferenta braku możliwości naprawy obecnie zamontowanego inwertera, Oferent przedstawi ofertę na dostawę i wymianę nowego tożsamego urządzenia bądź zamiennika o podobnych parametrach.

7. Płatność: należność za wykonaną usługę płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT (potwierdzonej przez obie strony protokołem odbioru przedmiotu zamówienia).
8. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty bez skutków prawnych oraz finansowych.
10. Usługa będzie wykonana w czynnym obiekcie Szpitala.
11. Wykonawca będzie wykonywać przedmiot zlecenia w dni robocze między godzinami 8:00 a 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego.
12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za oznakowanie i zabezpieczenie placu, na którym będą wykonywane prace.
13. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i w mieniu powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zlecenia.
14. Wykonawca przed przystąpieniem do prac jest zobowiązany zgłosić się do Służb BHP w tutęjszym Zakładzie, celem omówienia zleconych prac.
15. Wykonawca ma uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia oraz do pracy na wysokości.
16. Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest *Formularz Ofertowy*.

D. p. Dyrektor
Zagłębiowski Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. B. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej

mgr Marzena Kula