

WYKAZ KLIMATYZATORÓW

Lp.	Pomieszczenie	Typ Klimatyzatora
PAWILON A		
1	pok. Zab.Onkologia	Klimatyzator Sinclair Ash-12BIN
2	Wewnętrzny 2 Dyż. lekar. Onkologii pok.4	Klimatyzator TOSHIBA Multisplit RAS-B10N3KV2-E zew. RAS M18VaV-E R-410A
3	Wewnętrzny 2 pok. lekar. Wewnętrzny 2	Klimatyzator TOSHIBA Multisplit RAS-B10N3KV2-E zew. RAS M18VaV-E R-410A
4	Wewnętrzny 2 por. diabetologiczna pok.3	Klimatyzator TOSHIBA RAS-107 SKV-E5 R-410A 0.63 kg.
5	Wewnętrzny 2 Sekretariat	Klimatyzator AIRCOOL ASH-35 HMVIECO R 410A 0.8 kg.
6	Wewnętrzny 2 Sala dzinnego pobytu(duża)	Klimatyzator TOSHIBA kasetonowy RAV-SM564ATP-E R 410A 1.1 k.g
7	Wewnętrzny 2 Hol przy windach	Klimatyzator TOSHIBA kasetonowy RAV-SM564ATP-E R410A 1.1 kg.
8	Wewnętrzny 2 Serwerownia	Klimatyzator MCQUAY M5LC10CRJ-ACLAB-K R410 A 0.8 kg.
PAWILON B		
9	Oddział Chirurgii Urazowej Dyżurka lekarska	Klimatyzator ARTEL ITALY HPI 12RL14R nr HK/B/0724/01 moc 3.5 kW R410A- 0.8kg.
10	Oddział Rehabilitacji	Klimatyzator przenośny ALASKA MAC12010 T-1 moc 1.61 kW
11	Oddział Rehabilitacji Sala chorych nr 7	Klimatyzator SPLIT - GREE GWHI 2 moc 3,5 kW R-410A - 0.7kg.
12	Oddział Rehabilitacji sala ćwiczeń	Klimatyzator SINCLER ASH-12BIV 3,2 kW
13	Oddział Rehabilitacji sala ćwiczeń	Klimatyzator SINCLER ASH-12BIV 3,2 kW
14	Pracownia Mammografii	Klimatyzator Hisense AST-09UW4RVETG00A Moc chłod. 2.6 KW R-32
15	Pracownia Mammografii pok. opisowy	Klimatyzator Hisense AST-09UW4RVETG00A Moc chłod. 2.6 KW R-32
16	Pracownia USG	Moc chłod. 2.6 KW R-32

PAWILON C

17	Oddział Chirurgii Ogólnej Dyżurka lekarska	Klimatyzator SPLIT - MIDEA AURORA MSMBBU-12HRFN1 moc 3,5 kW R 410A
18	Oddział Chirurgii Ogólnej sala pooperacyjna	Klimatyzator Hisense AST-18UW4RXATG00A Moc chłod. 5 KW R-32

PAWILON D

19	Zakład RTG Sala żółta	Klimatyzator Hisense AST-18UW4RXATG00A Moc chłod. 5 KW R-32
20	Zakład RTG Sala niebieska	Klimatyzator Hisense AST-18UW4RXATG00A Moc chłod. 5 KW R-32
21	Zakład RTG Dyż. lekarzy	Klimatyzator Hisense AST-09UW4RVETG00A Moc chłod. 2.6 KW R-32
22	Zakład RTG Rejestracja	Klimatyzator Hisense AST-12UW4RVEG00A Moc chłod. 3.5 KW R-32
23	Zakład RTG Sterownia	Klimatyzator Hisense AST-09UW4RVETG00A Moc chłod. 2.6 KW R-32
24	Zakład RTG Ciemnia	Klimatyzator Hisense AST-09UW4RVETG00A Moc chłod. 2.6 KW R-32
25	Pracownia TK Sterownia	Klimatyzator Hisense AST-12UW4RVEG00A Moc chłod. 3.5 KW R-32
26	Pracownia TK Aparat TK	Klimatyzator Hisense AST-18UW4RXATG00A Moc chłod. 5 KW R-32
27	Pracownia TK Aparat TK	Klimatyzator Hisense AST-18UW4RXATG00A Moc chłod. 5 KW R-32
28	Pracownia USG	Klimatyzator Hisense AST-09UW4RVETG00A Moc chłod. 2.6 KW R-32
29	Pok. Opisowy	Klimatyzator Hisense AST-09UW4RVETG00A Moc chłod. 2.6 KW R-32
30	Dyżurka lekarska	Klimatyzator Hisense AST-09UW4RVETG00A Moc chłod. 2.6 KW R-32
31	Centralna Sterylizacja	Klimatyzator przenośny ALASKA MAC12010 T-1 moc 1,61 kW

PAWILON E

32	Onkologia Kliniczna II (II piętro)	Klimatyzator LG S12MH nr ASNW126BSAO moc 3,0 kW R 410A-0.8kg.
----	---------------------------------------	--

PAWILON G

33	Sala Udarowa	Klimatyzator TOSHIBA INVERTER RAS-4M27YACV-E moc 3,49 kW R 410A- 2.2kg.
34	Sala Udarowa	Klimatyzator Sinclair Ash-18 moc 5,2 KW R-32
35	Oddział Udarowy sala ćwiczeń	Klimatyzator Sinclair Vision moc 4.6 kW R-32

36	Oddział Udarowy PROMORTE	Klimatyzator MITSUBISHI-ELECTRIC MUZ-GE35VA moc 3,5 kW R 410A-1.2kg.
37	Rozdzielnia Główna RG nN	Klimatyzator SPLIT HUNDAY HAC-GS09HRCL Moc 2.6KW R-407C-0.8 kg.
38	SERWEROWNIA	Klimatyzator MDV SPLIT MSR1-21HRN1-QB8W nr 14365404045 Moc 6.5 KW R410A
<i>PAWILON O</i>		
39	AKCELERATOR NR 1	Klimatyzator SPLIT-FUJITSU AOYG30LFCA moc 6,5 kW R 410A
40	AKCELERATOR NR 2	Klimatyzator SPLIT-FUJITSU AOYG30LFCA moc 6,5 kW R 410A
41	AKCELERATOR NR 3	Klimatyzator Fujitsu AOY30LFT Moc chł. 8kW R410A - 2.1 kg.
42	SERWEROWNIA MAŁA	Klimatyzator FUJITSU ASYG 18LFCA E 022725 (j.wew) AOYG 18LCF E 012171 (j.zew) moc 5 kW R 410A-1.2 kg.
<i>OBIEKTY ZEWNĘTRZNE</i>		
43	APTEKA	Klimatyzator Fujitsu A0Y9U nr. E006902 Moc 2.6 KW R 404A - 0.65kg.
44	APTEKA	Klimatyzator Fujitsu A0Y9U nr. E006896 Moc 2.6 KW R 404A - 0.65kg.

